

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΡΑΜΑ 14.10.2019

ΤΗΛ.: 2521350277

Αρ.Πρωτ.: 13372

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΠΡΟΣ ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29^η/2019

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 2500 kg/h, ΠΙΕΣΗΣ 10 barg, ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ,
ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ**

Από την κατηγορία Ειδικό Όροι και συγκεκριμένα από την Υποκατηγορία: **Περιγραφή
Παρελκόμενων Ατμογεννήτριας**, αφαιρούνται οι Α/Α 1.13 και 1.14, όπως έχουν διατυπωθεί
στο σώμα της Διακήρυξης 29/2019, χωρίς να μεταβάλλεται ο οικονομικός προϋπολογισμός
αυτής.

| A/A | Περιγραφή παρελκόμενων ατμογεννήτριας | Τεμ |
|------|--|-----|
| 1.13 | Συγκρότημα περιστροφικής αντλίας INOX τύπου CR, εταιρείας GRUNDFOS, Δανίας, με ενσωματωμένο στεγανό ηλεκτροκινητήρα, με Inverter | 1 |
| 1.14 | Αυτόματος καυστήρας ατμογεννήτριας διβάθμιας λειτουργίας, ηλεκτρονικής ρύθμισης, κατάλληλος για μεικτή καύση αερίου NG/LPG & πετρελαίου τύπου Diesel, μονομπλόκ, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, διάταξη ανίχνευσης φλόγας, με βαλβίδες ελέγχου στεγανότητας, κατά τα λοιπά πλήρως εξοπλισμένος, κατά προτίμηση τύπου RLS 190 t.c. , εταιρείας RIELLO SpA , μη περιλαμβανομένου του συγκροτήματος βαλβίδων τροφοδοσίας καυσίμου (Gas Valve Train) | 1 |

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

1. ΦΑΙΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2. ΜΠΕΝΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3. ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ